Protokol o zkoušce

Zakázka	: **PR2647850**	Datum vystavení	: 12.5.2026
Zákazník	: **STAVOKOMPLET spol. s r.o.**	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Lukáš Havelka	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Zapy 251 250 01 Zápy Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: havelka@stavokomplet.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: 02-26-SK, Skorkov - Obecní Úřad čp. 32	Stránka	: 1 z 5
Číslo objednávky	: ----	Datum přijetí vzorků	: 22.4.2026
		Číslo nabídky	: PR2019STAVO-CZ0001 (CZ-110-19-0147)
Místo odběru	: 02-26-SK, Skorkov - Obecní Úřad čp. 32	Datum zkoušky	: 22.4.2026 - 11.5.2026
Vzorkoval	: ALS Praha	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.
Protokol o odběru vzorku č. 054/BOU/2026 je nedílnou součástí protokolu o zkoušce.
Obsahuje-li vzorek sediment, je pro účely analýzy těkavých látek dekantován.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby
Lubomír Pokorný

Pozice
Country Manager

L 1163

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Výsledky zkoušek

Matrice: **PITNÁ VODA**

			Název vzorku	**02-26-SK, Skorkov - Obecní Úřad čp. 32**		**----**		**----**	
			Identifikace vzorku	*PR2647850001*		----		----	
			Datum odběru/čas odběru	22.4.2026 11:04		----		----	
Parametr	*Metoda*	*LOQ*	*Jednotka*	**Výsledek**	**NM**	**Výsledek**	**NM**	**Výsledek**	**NM**
halogenoctové kyseliny									
monochloroctová kyselina	W-HAALMS01	1.0	µg/l	<1.0	----	**----**	----	**----**	----
dichloroctová kyselina	W-HAALMS01	0.50	µg/l	**4.00**	± 30.0%	**----**	----	**----**	----
trichloroctová kyselina	W-HAALMS01	0.50	µg/l	**2.15**	± 30.0%	**----**	----	**----**	----
monobromoctová kyselina	W-HAALMS01	1.0	µg/l	<1.0	----	**----**	----	**----**	----
dibromoctová kyselina	W-HAALMS01	0.50	µg/l	**1.25**	± 30.0%	**----**	----	**----**	----
Suma 5 HAA (M5)	W-HAALMS01	0.50	µg/l	**7.40**	----	**----**	----	**----**	----
perfluorované sloučeniny									
kyselina perfluorobutanová (PFBA)	W-PFCLMS03	0.00150	µg/l	<0.00150	----	**----**	----	**----**	----
kyselina perfluoropentanová (PFPeA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	----	**----**	----	**----**	----
kyselina perfluorohexanová (PFHxA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	----	**----**	----	**----**	----
kyselina perfluoroheptanová (PFHpA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	----	**----**	----	**----**	----
kyselina perfluoroktanová (PFOA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	----	**----**	----	**----**	----
kyselina perfluorononanová (PFNA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	----	**----**	----	**----**	----
kyselina perfluorodekanová (PFDA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	----	**----**	----	**----**	----
kyselina perfluoroundekanová (PFUnDA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	----	**----**	----	**----**	----
kyselina perflurododekanová (PFDoDA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	----	**----**	----	**----**	----
kyselina perflurotridekanová (PFTrDA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	----	**----**	----	**----**	----
perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	**0.00091**	± 40.0%	**----**	----	**----**	----
perfluoropentansulfonová kyselina (PFPeS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	----	**----**	----	**----**	----
perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	----	**----**	----	**----**	----
perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	----	**----**	----	**----**	----
perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	**0.00176**	± 40.0%	**----**	----	**----**	----
perfluorononansulfonová kyselina (PFNS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	----	**----**	----	**----**	----
perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	----	**----**	----	**----**	----
perfluororododekansulfonová kyselina (PFDoDS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	----	**----**	----	**----**	----
perfluorundekansulfonová kyselina (PFUnDS)	W-PFCLMS03	0.0010	µg/l	<0.0010	----	**----**	----	**----**	----
perfluortridekansulfonová kyselina (PFTrDS)	W-PFCLMS03	0.0010	µg/l	<0.0010	----	**----**	----	**----**	----
suma 20 PFAS (252/2004) (M5)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	**0.00267**	± 40.0%	**----**	----	**----**	----
suma 4 PFAS (252/2004) (M5)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	**0.00176**	± 40.0%	**----**	----	**----**	----
mikrobiologické parametry									
enterokoky	W-ENTCO	-	KTJ/100ml	**0**	----	**----**	----	**----**	----
Escherichia coli	W-EC	-	KTJ/100ml	**0**	----	**----**	----	**----**	----
koliformní bakterie	W-EC	-	KTJ/100ml	**0**	----	**----**	----	**----**	----
mikr. kult. při 22°C	W-CULT22	-	KTJ/ml	**0**	----	**----**	----	**----**	----
mikr. kult. při 36°C	W-CULT36	-	KTJ/ml	**0**	----	**----**	----	**----**	----

Matrice: **PITNÁ VODA**

			Název vzorku	**02-26-SK, Skorkov - Obecní Úřad čp. 32**		**----**		**----**	
			Identifikace vzorku	*PR2647850001*		----		----	
			Datum odběru/čas odběru	22.4.2026 11:04		----		----	
Parametr	*Metoda*	*LOQ*	*Jednotka*	**Výsledek**	**NM**	**Výsledek**	**NM**	**Výsledek**	**NM**
biologické parametry									
abioseston-tripton	W-ABIOS	-	%	**1**	----	**----**	----	**----**	----
počet organismů	W-BIOS	-	jedinci/ml	**0**	----	**----**	----	**----**	----
živé organismy	W-BIOS	-	jedinci/ml	**0**	----	**----**	----	**----**	----
fyzikální parametry									
barva	W-COL-SPC	2.0	mgPt/l	<2.0	----	**----**	----	**----**	----
elektrická konduktivita (25 °C)	W-CON-PCT	0.50	mS/m	**66.4**	± 10.0%	**----**	----	**----**	----
hodnota pH	W-PH-PCT	1.00	-	**7.98**	± 1.0%	**----**	----	**----**	----
teplota	W-TEMPER	0.5	°C	**11.3**	± 1.8%	**----**	----	**----**	----
zákal	W-TUR-COL	1.00	ZFn (NTU)	<1.00	----	**----**	----	**----**	----
Souhrnné parametry									
celkový organický uhlík (TOC)	W-TOC-IR	0.50	mg/l	**1.70**	± 20.0%	**----**	----	**----**	----
Tvrdost	W-HARD-FX5-CC	0.00150	mmol/l	**2.97**	----	**----**	----	**----**	----
Tvrdost hořečnatá	W-HARD-FX5-CC	0.00020	mmol/l	**0.403**	----	**----**	----	**----**	----
tvrdost vápenatá	W-HARD-FX5-CC	0.00130	mmol/l	**2.57**	----	**----**	----	**----**	----
anorganické parametry									
amoniak a amonné ionty jako NH4	W-NH4-SPC	0.050	mg/l	<0.050	----	**----**	----	**----**	----
Bromičnany	W-OXY-IC	5.0	µg/l	<5.0	----	**----**	----	**----**	----
chlor volný	W-CLF-PHO	0.02	mg/l	**0.08**	± 19.5%	**----**	----	**----**	----
chloridy	W-CL-IC	1.00	mg/l	**33.8**	± 15.0%	**----**	----	**----**	----
CHSK-Mn	W-CODMN-SPC	0.50	mg/l	<0.50	----	**----**	----	**----**	----
dusičnany	W-NO3-IC	2.00	mg/l	**15.2**	± 15.0%	**----**	----	**----**	----
dusitany	W-NO2-SPC	0.0050	mg/l	<0.0050	----	**----**	----	**----**	----
fluoridy	W-F-IC	0.200	mg/l	<0.200	----	**----**	----	**----**	----
kyanidy celkové	W-CNT-PHO	0.005	mg/l	<0.005	----	**----**	----	**----**	----
sírany jako SO4 (2-)	W-SO4-IC	5.00	mg/l	**82.5**	± 15.0%	**----**	----	**----**	----
Chloritany	W-OXY-IC	10	µg/l	<10	----	**----**	----	**----**	----
Dusičnanový dusík jako N-NO3	W-NO3-IC	0.500	mg/l	**3.43**	± 15.0%	**----**	----	**----**	----
dusitanový dusík	W-NO2-SPC	0.0020	mg/l	<0.0020	----	**----**	----	**----**	----
Chlorečnany	W-OXY-IC	10	µg/l	**19**	± 20.0%	**----**	----	**----**	----
suma chloritanů a chlorečnanů	W-OXY-IC	20	µg/l	<20	----	**----**	----	**----**	----
celkové kovy / hlavní kationty									
Ag	W-METMSFX5	0.0010	mg/l	<0.0010	----	**----**	----	**----**	----
Al	W-METMSFX5	0.0050	mg/l	<0.0050	----	**----**	----	**----**	----
As	W-METMSFX5	0.0010	mg/l	<0.0010	----	**----**	----	**----**	----
B	W-METMSFX5	0.010	mg/l	**0.039**	± 10.0%	**----**	----	**----**	----
Be	W-METMSFX5	0.00020	mg/l	<0.00020	----	**----**	----	**----**	----
Ca	W-METMSFX5	0.0500	mg/l	**103**	± 10.0%	**----**	----	**----**	----
Cd	W-METMSFX5	0.00020	mg/l	<0.00020	----	**----**	----	**----**	----
Cr	W-METMSFX5	0.0010	mg/l	<0.0010	----	**----**	----	**----**	----
Cu	W-METMSFX5	0.0010	mg/l	**0.0065**	± 10.0%	**----**	----	**----**	----
Fe	W-METMSFX5	0.0020	mg/l	**0.0024**	± 10.0%	**----**	----	**----**	----
Hg	W-HG-AFSFX	0.0100	µg/l	<0.0100	----	**----**	----	**----**	----
K	W-METMSFX5	0.050	mg/l	**3.26**	± 10.0%	**----**	----	**----**	----
Mg	W-METMSFX5	0.0030	mg/l	**9.80**	± 10.0%	**----**	----	**----**	----
Mn	W-METMSFX5	0.00050	mg/l	**0.00132**	± 10.0%	**----**	----	**----**	----
Na	W-METMSFX5	0.030	mg/l	**12.6**	± 10.0%	**----**	----	**----**	----
Ni	W-METMSFX5	0.0020	mg/l	<0.0020	----	**----**	----	**----**	----
Pb	W-METMSFX5	0.0010	mg/l	<0.0010	----	**----**	----	**----**	----
Sb	W-METMSFX5	0.0010	mg/l	<0.0010	----	**----**	----	**----**	----
Se	W-METMSFX5	1.0	µg/l	<1.0	----	**----**	----	**----**	----
U	W-METMSFX5	0.00010	mg/l	**0.00136**	± 10.0%	**----**	----	**----**	----
BTEX									
Benzen	W-VOCGMS02	0.20	µg/l	<0.20	----	**----**	----	**----**	----
toluen	W-VOCGMS02	1.0	µg/l	<1.0	----	**----**	----	**----**	----
ethylbenzen	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	<0.10	----	**----**	----	**----**	----
meta- & para-xylen	W-VOCGMS02	0.20	µg/l	<0.20	----	**----**	----	**----**	----

Matrice: **PITNÁ VODA**

	Název vzorku	02-26-SK, Skorkov - Obecní Úřad čp. 32		----		----	
	Identifikace vzorku	PR2647850001		----		----	
	Datum odběru/čas odběru	22.4.2026 11:04		----		----	
Parametr	*Metoda*	*LOQ*	*Jednotka*	**Výsledek**	**NM**	**Výsledek**	**NM**	**Výsledek**	**NM**
BTEX - pokračování									
orto-xylen	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	<0.10	----	**----**	----	**----**	----
suma xylenů	W-VOCGMS02	0.30	µg/l	<0.30	----	**----**	----	**----**	----
halogenované těkavé organické sloučeniny									
vinylchlorid	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	<0.10	----	**----**	----	**----**	----
chloroform	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	**5.04**	± 40.0%	**----**	----	**----**	----
1,2-dichlorethan	W-VOCGMS02	0.750	µg/l	<0.750	----	**----**	----	**----**	----
bromdichlormethan	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	**5.17**	± 40.0%	**----**	----	**----**	----
trichlorethen	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	<0.10	----	**----**	----	**----**	----
dibromchlormethan	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	**3.15**	± 40.0%	**----**	----	**----**	----
tetrachlorethen	W-VOCGMS02	0.20	µg/l	<0.20	----	**----**	----	**----**	----
bromoform	W-VOCGMS02	0.20	µg/l	**0.39**	± 40.0%	**----**	----	**----**	----
suma TCE@PCE	W-VOCGMS02	0.30	µg/l	<0.30	----	**----**	----	**----**	----
Součet 4 trihalomethanů (252/2004)	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	**13.8**	----	**----**	----	**----**	----
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)									
benzo(b)fluoranthen	W-PAHGMS03	0.020	µg/l	<0.020	----	**----**	----	**----**	----
benzo(k)fluoranthen	W-PAHGMS03	0.020	µg/l	<0.020	----	**----**	----	**----**	----
benzo(a)pyren	W-PAHGMS03	0.0050	µg/l	<0.0050	----	**----**	----	**----**	----
indeno(1,2,3-cd)pyren	W-PAHGMS03	0.020	µg/l	<0.020	----	**----**	----	**----**	----
benzo(g,h,i)perylen	W-PAHGMS03	0.020	µg/l	<0.020	----	**----**	----	**----**	----
suma 4 PAU (M4)	W-PAHGMS03	0.020	µg/l	**0**	----	**----**	----	**----**	----
alkylfenoly									
bisfenol A	W-AEOGMS02	0.010	µg/l	<0.010	----	**----**	----	**----**	----

Popisné výsledky

Matrice: **PITNÁ VODA**

Metoda: Parametr	*Identifikace vzorku*	*Název vzorku - Datum odběru/čas odběru*	*Výsledky zkoušek*
senzorické parametry			
W-ODTA-SEN: pach	PR2647850-001	**02-26-SK, Skorkov - Obecní Úřad čp. 32** 22.4.2026 11:04	přijatelný pro odběratele TON1
W-ODTA-SEN: chuť	PR2647850-001	**02-26-SK, Skorkov - Obecní Úřad čp. 32** 22.4.2026 11:04	přijatelná pro odběratele TFN1

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodu určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	*Popis metody*
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
W-ABIOS	ČSN 75 7713, STN 75 7712. Stanovení abiosestonu mikroskopicky.
W-AEOGMS02	CZ_SOP_D06_03_178 (ČSN EN ISO 18857-2) Stanovení alkylfenolů a alkylfenoletoxylátů metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum alkylfenolů a alkylfenoletoxylátů z naměřených hodnot
W-BIOS	ČSN 75 7712, STN 75 7711. Stanovení biosestonu mikroskopicky.
W-CLF-PHO	CZ_SOP_D06_01_061 (návod firmy HACH COMPANY, USA, ČSN ISO 7393-2) Terénní stanovení volného a celkového chloru a oxidu chloričitého spektrofotometrickou metodou DPD ve vodách pomocí setů HACH a vázaného chloru výpočtem z naměřených hodnot.
W-CL-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočetdusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry znaměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.

Analytické metody	*Popis metody*
W-CNT-PHO	CZ_SOP_D06_02_089.A (ČSN 75 7415, ČSN EN ISO 14403-2) Stanovení celkových kyanidů spektrofotometricky a stanovení výpočet komplexních kyanidů výpočtem z naměřených hodnot.
W-CODMN-SPC	CZ_SOP_D06_02_092 (ČSN EN ISO 8467) Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn).
W-COL-SPC	CZ_SOP_D06_02_079 (ČSN EN ISO 7887) Stanovení barvy vody spektrofotometricky.
W-CON-PCT	CZ_SOP_D06_02_075 (ČSN EN 27 888, SM 2520 B) Stanovení elektrické konduktivity konduktometrem a výpočet salinity.
W-CULT22	ČSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanovení počtu kultivovatelných mikroorganismů: a) při teplotě 22°C; b) při teplotě 36°C kultivací.
W-CULT36	ČSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanovení počtu kultivovatelných mikroorganismů: a) při teplotě 22°C; b) při teplotě 36°C kultivací.
W-EC	ČSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanovení počtu Escherichia coli a koliformních bakterií membránovou filtrací. Nejistota měření je ±35.0 %
W-ENTCO	ČSN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanovení počtu intestinálních enterokoků membránovou filtrací.
W-F-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry znaměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-HAALMS01	CZ_SOP_D06_03_182.A (DIN 38407-35) Stanovení kyselých herbicidů, reziduí léčiv a jiných polutantů metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí a výpočet sum kyselých herbicidů, reziduí léčiv a jiných polutantů z naměřených hodnot.
W-HARD-FX5-CC	CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, ČSN EN 16192, ČSN 75 7358) - Stanovení prvků metodou ICP-MS (výpočet tvrdosti ze sumy vápníku a hořčíku).
W-HG-AFSFX	CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA Method 245.7, ČSN EN ISO 178 52) - Stanovení Hg fluorescenční spektrometrií. Vzorek byl před analýzou fixován přídavkem kyseliny dusičné.
W-METMSFX5	CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA Method 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, US EPA Method 6020A, ČSN 75 7358) - Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou fixován přídavkem kyseliny dusičné.
W-NH4-SPC	CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN ISO 15923-1) Stanovení sumy amoniaku a amonných iontů, dusitanového a sumy dusitanového adusičnanového dusíku diskrétní spektrofotometrií a výpočet dusitanů, dusičnanů, amoniakálního, anorganického, organického, celkového dusíku, volného amoniaku a disociovaných amonných iontů znaměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace
W-NO2-SPC	CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN ISO 15923-1, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanovení sumy dusitanového a sumy dusitanového a dusičnanového dusíku diskrétní spektrofotometrií a výpočet dusitanů a dusičnanů z naměřených hodnot
W-NO3-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočetdusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry znaměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-ODTA-SEN	CZ_SOP_D06_04_065 (TNV 75 7340:2005, ČSN EN 1622, STN EN 1622). Senzorická analýza vody - stanovení pachu a chuti.
W-OXY-IC	CZ_SOP_D06_02_098 (CSN EN ISO 15061, CSN EN ISO 10304-4, US EPA Method 300.1) Stanovení rozpuštěných bromičnanů, chloritanů a chlorečnanů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet sumy chloritanů achlorečnanů znaměřených hodnot.
W-PAHGMS03	CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA Method 8270D; US EPA Method 8082A; ČSN EN ISO 6468; US EPA Method 8000D). Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot
W-PFCLMS02	CZ_SOP_D06_03_197.A (US EPA Method 537, ČSN P CEN/TS 15968) Stanovení perfluorovaných, polyfluorovaných a bromovaných sloučenin metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí.
W-PFCLMS03	CZ_SOP_D06_03_197.A (US EPA Method 537, EN 17892) Stanovení perfluorovaných, polyfluorovaných a bromovaných sloučenin metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí.
W-PH-PCT	CZ_SOP_D06_02_105 (ČSN ISO 10523, US EPA Method 150.1, SM 4500-H+ B) Stanovení pH potenciometricky
W-SO4-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-TEMPER	ČSN 75 7342 Terénní měření teploty.
W-TOC-IR	CZ_SOP_D06_02_056 (ČSN EN ISO 20236, SM 5310, ČSN EN 1484) Stanovení celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného organického uhlíku (DOC), celkového anorganického uhlíku (TIC) a celkového uhlíku (TC) IR detekcí.
W-TUR-COL	CZ_SOP_D06_02_074 (ČSN EN ISO 7027-1) Stanovení zákalu optickým turbidimetrem
W-VOCGMS02	CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA Method 624.1, US EPA Method 5021A, US EPA Method 8260D, US EPA Method 8015C, ČSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, ČSN ISO 11423-1, ČSN EN ISO 15680) Stanovení těkavých organických látek metodou plynové chromatografie s FID a MS detekcí a výpočet sum těkavých organických látek z naměřených hodnot

Symbol "*" u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky". Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce